

# SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

## Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Nro. Hilti CFS "0843-CPD-0105"

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**

Tuotteen toimituseränro. esitetty tuotteessa

**3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Palokatkotuote läpivienteihin, Kts. ETA-11/0153

Kaapeliläpiviennit	Kaapelit, Kaapeliniiput	<b>Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-11/0153 kanssa.</b>
--------------------	-------------------------	--

**4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -**

**6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 1

**7. Yhdenmukaistetun standardin: -**

**8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

OIB Austrian Institute of Construction Engineering on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-11/0153, joka perustuu ETAG Nro. 026-1 ja ETAG Nro. 026-2, UL International (UK) Ltd on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät järjestelmän 1 mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä 0843-CPD-0105.

**9. Ilmoitetut suoritusasteet:**

Perusominaisuudet	Suoritusaste / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka E EN 13501-1 mukaan
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN 13501-2 mukaan. Kts. ETA-11/0153
Vaaralliset aineet	Kts. ETA-11/0153, kohta 2.5
Kestävyys / huollettavuus	Z <sub>2</sub> EOTA Technical Report - TR024.
Muut	-

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Paul Langford  
BU Head  
Business Unit Chemicals  
Hilti Corporation

Schaan, July 2013

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Chemicals  
Hilti Corporation