

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Hilti ruiskutettava palokatkomassa CFS-SP WB

Nro. Hilti CFS "0843-CPD-0119"

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti ruiskutettava palokatkomassa CFS-SP WB

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen toimituseränro. esitetty tuotteessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palokatkotuote rakennesaumauksiin, Kts. ETA-11/0343, ETA-12/0078

Rakennesaumat	Vaaka- ja pystysaumat massiivisissa seinä- ja lattiarakenteissa	Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA 12/0078 kanssa.
Rakennesaumat	Massiivilattioiden ja julkisivuelementtien väliset saumat	Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA 11/0343 kanssa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-11/0343 ja ETA-12/0078, joka perustuu ETAG Nro. 026-1 ja ETAG Nro. 026-3, UL International (UL) Ltd on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät järjestelmän 1 mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä 0843-CPD-0119.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka E EN 13501-1 mukaan
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN 13501-2 mukaan. Kts. ETA-11/0343, ETA-12/0078
Vedenläpäisevyys	Testattu ETAG 026-3 liite C mukaan. Kts. ETA-11/0343, ETA-12/0078
Vaaralliset aineet	Kts ETA-11/0343, kohta 2.5; ETA-12/0078, kohta 2.5
Liikkeen / iskunkestävyys	Testattu EOTA Technical Report-TR001 mukaan. Kts ETA-11/0343, ETA-12/0078
Ääneneristävyys	Testattu EN 20140-10, EN ISO 140-1, EN 20140-3, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-5 ja EN ISO 717-1. Kts ETA-11/0343, ETA-12/0078
Kestävyys / huollettavuus	Y ₁ (-20/+70)°C EOTA Technical Report - TR024. Joustavuus EN ISO 1519 mukaan. Kts. ETA-11/0343, ETA-12/0078
Liikuntavara	ETAG 26-3, Liite B.13.5.2. Kts. ETA-11/0343, ETA-12/0078
Muut	-

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013