

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Nro. Hilti CFS "0843-CPD-0101"

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti palokatkomansetti CFS-C

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen toimituseränro. esitetty tuotteessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palokatkotuote läpivienteihin, Kts ETA-10/0403

Putkiläpiviennit	Muoviputket	Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-10/0403 kanssa.
------------------	-------------	--

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: OIB Austrian Institute of Construction Engineering on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-10/0403, joka perustuu ETAG Nro. 026-1 ja ETAG Nro. 026-2, UL International (UK) Ltd on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät järjestelmän 1 mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä 0843-CPD-0101.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka F EN 13501-1 mukaan
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN 13501-2 mukaan. Kts. ETA-10/0403
Ilmanläpäisevyys	Testattu EN 1026 mukaan. Kts. ETA-10/0403
Vedenläpäisevyys	Testattu ETAG 026-2 liitteen C (yhdessä Hilti akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kanssa)mukaan. Kts. ETA-10/0403
Vaaralliset aineet	Kts. ETA-10/0403, kohta 2.5
Ääneneristävyys	Testattu EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 ja EN ISO 20140-10 mukaan. Kts. ETA-10/0403
Kestävyys / huollettavuus	Z ₂ , ETAG 026-2 mukaan, EOTA Technical Report - TR024.
Muut	-

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation