

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Hilti Palokatkoitiili CP657-EN

Nro. Hilti CFS "0761-CPD-0189"

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti Palokatkoitiili CP657-EN

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen toimituseränro. esitetty tuotteessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palokatkoituote läpivienteihin, Kts. ETA-11/0238

Kaapeliläpiviennit	Kaapelit, kaapeliniiput, kaapelihyllyt, kaapelisuojauputket	Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-11/0238 kanssa.
--------------------	---	--

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-11/0238, joka perustuu ETAG Nro. 026-1 ja ETAG Nro. 026-2, MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU Braunschweig on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät järjestelmän 1 mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä 0761-CPD-0189.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka E EN 13501-1 mukaan
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN 13501-2 mukaan. Kts. ETA-11/0238
Vaaralliset aineet	Kts. ETA-11/0238, kohta 2.4.3
Kestävyys / huollettavuus	Z ₁ EOTA Technical Report - TR024.
Muut	-

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation