

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Hilti sementtipohjainen palokatkomassa CFS-M RG

Nro. Hilti CFS "0761-CPD-0210"

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti sementtipohjainen palokatkomassa CFS-M RG

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tuotteen toimituseränro. esitetty tuotteessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palokatkotuote läpivienteihin, Kts. ETA-12/0101

Kaapeliläpiviennit	kaapelit, kaapeliniiput, kaapelihyllyt, kaapelisuojarputket	Käyttökohteen oltava yhdenmukainen Eurooppalaisen teknisen arvioinnin kanssa.
Putkiläpiviennit	Metalli- ja muoviputket	
Yhdistelmäpäpiviennit	kaapelit, kaapelihyllyt, Metall- ja muoviputket	

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: OIB Austrian Institute of Construction Engineering on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-12/0101, joka perustuu ETAG Nro. 026-1 ja ETAG Nro. 026-2, MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät järjestelmän 1 mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusason pysyvyydestä 0761-CPD-0210.

9. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka A1 EN 13501-1 mukaan
Palonkestävyys	Palonkestävyys ja soveltamisala arvioitu EN 13501-2 mukaan. Kts. ETA-12/0101
Ilmanläpäisevyys	Testattu EN 1026 mukaan. Kts. ETA-12/0101
Vaaralliset aineet	Kts. ETA-12/0101, kohta 2.5
Liikkeen / iskunkestävyys	Testattu EOTA Technical Report - TR001 mukaan. Kts. ETA-12/0101
Ääneneristävyys	Testattu EN ISO 717-1 ja EN ISO 20140-10 mukaan. Kts. ETA-12/0101
Kestävyys / huollettavuus	Y _{1,(-5/+70)°C} EOTA Technical Report - TR024.
Lämpöominaisuudet	Testattu EN12667 mukaan. Kts. ETA-12/0101
Sähköominaisuudet	Testattu DIN IEC 93 (VDE 0303 Part 30) mukaan: 1993-12. Kts. ETA-12/0101
Muut	-

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation